



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, 91 416 23 43

Nr sprawy: **HK.9020.1.129.2025**

Nr obiektu: HK.9027.3.40

Gryfino, dnia 2025-05-30

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice

ORZECZENIE NR HK.9022.3.176.2025

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	14 maja 2025 roku	Goszków Budynek 49/3	Spr/BM/PW/811-Q/25 z dnia 16.05.2025r. Spr/BM/PW/824-Q/25 z dnia 17.05.2025r. Spr/ŚR/K/1965-Q/25 z dnia 19.05.2025r. Spr/ŚR/K/1966/25 z dnia 19.05.2025r.	Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie
2.	26 maja 2025 roku		SB/59310/05/2025 z dnia 28.05.2025	Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Goszków”, gm. Mieszkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Mieszkowic

Zakład Usług Komunalnych
w Mieszkowicach

Wpłynęło dnia 06.06.2025

Nr 431 L. Zick Kamil W.

Ob. _____



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, 91 416 23 43

Nr sprawy: **HK.9020.1.129.2025**

Nr obiektu: **HK.9027.3.40**

Gryfino, dnia 2025-05-30

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 48

74-505 Mieszkowice

DECYZJA nr HK.9020.3.53.2025

dotyczy wod. Goszków

Działając na podstawie art. 105 §1 oraz art. 107 §1 - §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) oraz art. 37 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 416) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie umarza wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne nr HK.9020.3.53.2025 z dnia 16 maja 2025 roku dotyczące wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2025 roku została pobrana próbka wody w ramach sprawowanej kontroli urzędowej z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice z punktu sieciowego w miejscowości Goszków, budynek 49/3. Nieprawidłowość dotyczyła obecności bakterii grupy coli w pobranej próbce wody.

Jednocześnie w badanej próbce wody wykluczono obecność bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. Badanie wykonał Oddział Laboratoryjny w Szczecinie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie. Wynik badania przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- Spr/BM/PW/811-Q/25 z dnia 16 maja 2025 roku: Liczba bakterii grupy coli: oszacowana liczba 9 jtk/100ml.

Obecność bakterii grupy coli stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz. 2294).

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości w dniu 16 maja 2025 roku wszczęto postępowanie administracyjne.

W dniu 23 maja 2025 roku wpłynęło do tut. Inspekcji pismo od zarządcy wodociągu informujące o podjętych działaniach naprawczych, polegających m.in. na dezynfekcji sieci wodociągowej wraz z pompami zestawu hydroforowego oraz płukaniu sieci wodociągowej.

W dniu 29 maja 2025 roku do tut. Inspekcji wpłynęło sprawozdanie z badań nr SB/59310/05/2025 z dnia 28 maja 2025 roku, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Jak wynika z powyższego sprawozdania z badań, woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294).

W dniu 30 maja 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie dotyczące wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice.

Ze względu na powyższe, postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572) przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

mgr inż. Wioletta Rożko

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Mieszkowic